

Forbrugerinformation 2013

Ejby Vandværk A.m.b.a.
Stjernevænget 19
5592 Ejby
Tlf.: 6446 1421
Fax.: 6446 1469
E-mail: post@ejby-fjernvarme.dk
Hjemmeside: www.ejby-vandvaerk.dk

Postadresse:
Ejby Vandværk A.m.b.a.
Nørregade 21A
5592 Ejby



Vandkvalitet:

Vandprøver udtages i henhold til gældende lovgivning.

De vigtigste parametre:

Undersøgelser:	Enhed	Værdi	Grænseværdi	Prøvedato
Kimtal 22 grader C	antal/ml	0	50	8/10 2013
Koliformede bakt. MPN	antal/100 ml	0	i.m.	8/10 2013
E.coli, MPN	antal/100 ml	0	i.m.	8/10 2013
Kimtal 37 grader C	antal/ml	0	5	8/10 2013
pH	pH	7,77	8,5	8/10 2013
Hårdhed total	grader dH	13,0	ingen	8/10 2013
Jern	mg/l	0,004	0,2	8/10 2013
Mangan	mg/l	0,002	0,05	8/10 2013
Nitrat	mg/l	1,5	50	8/10 2013
Arsen	ug/l	3,9	5	8/10 2013

Øvrige resultater kan ses på vandværkets hjemmeside.

Der er ingen overskridelser af grænseværdier i de analyser der er foretaget i 2013.

Ejby Vandværk A.m.b.a. forsyner 1.138 målere.

Vandets pris pr. m ³	3,00 kr.
Afgift af ledningsført vand pr. m ³	6,13 kr.
Fastafgift pr. enhed	300,00 kr.
Målerleje pr. måler	100,00 kr.

Alle priser tillægges 25% moms.

Årsaflæsning:

Vandmålere i "Ejby By" bliver aflæst automatisk af værket d. 2. & 3. januar 2014, og I modtager ikke selvaflæsningskort.

Vandmålere i "landområdet" skal selvaflæses, og der udsendes selvaflæsningskort i uge 51 til indlevering inden den 1/1 2014.

Med venlig hilsen
Ejby Vandværk